

Zaaknummer: 0098295036

Documentnummer: 0098842106



Memo

Aan:	Raadsleden Weststellingwerf
Van:	College van burgemeester en wethouders
Team:	directie
Datum:	1 juli 2026
Onderwerp:	Brief zienswijze ontwerp-voorkeursbeslissing 380kV HSV Ververlaten Ens
Bijlage memo:	2
N.a.v. toezegging raad d.d.:	n.v.t.

De “ontwerp-voorkeursbeslissing 380kV hoogspanningsverbinding Ververlaten Ens” (hierna: 380kV HSV) is ter inzage gelegd door het ministerie van EZK. Het voorkeurstracé gaat door de gemeente Weststellingwerf.

Op 9 juni is er in Munnekeburen een inloopbijeenkomst georganiseerd door het ministerie van EZK en TenneT. De uitnodiging ging gepaard met de uitnodiging een zienswijze in te dienen. Ons college heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. U ontvangt hierbij ter kennisneming onze zienswijze op de ontwerp-voorkeursbeslissing.

De provincies Groningen, Fryslân, Overijssel en Flevoland hebben samen een regioadvies voor het tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding opgesteld. Gemeenten en waterschappen zijn bij de totstandkoming betrokken. Wij hebben uw raad hierover met een memo op 12 januari 2026 geïnformeerd.

De keuze van de minister is in grote lijnen in overeenstemming met het advies van de noordelijke overheden. Het noorden heeft zich daarbij constructief opgesteld vanwege het algemeen belang, maar wel met voorwaarden vanuit de regio. Die hadden betrekking op een parallelle mastopstelling met een dubbele Moldau, de bekabeling van de 110kV verbinding en ruimhartige individuele en collectieve compensatie. Ons college heeft zich in dit advies kunnen vinden, maar heeft daarbij wel haar zorgen en voorwaarden benoemd ten aanzien van het doorkruisen van de Westhoek. Dit specifiek in relatie tot de slappe ondergrond.

De minister heeft de dubbele Moldau-opstelling gehonoreerd en de 110kV-verbinding wordt beperkt bekabeld. Ook wordt bij de aanleg al geanticipeerd op het aanpassen en/of vervangen van 220kV-verbindingen om extra overlast in de toekomst te voorkomen. Compensatie is conform een nieuwe landelijke aanpak.

In onze zienswijze hebben we ten aanzien van de compensatie onze zorgen geuit. Ook andere gemeenten en de provincie hebben dit ingebracht. Daarnaast hebben wij onze zorg omtrent verstoring en schade bij zowel de aanleg als de gevolgen op langere termijn in het veenweidegebied herhaald.

Bijlage 1 Ontwerpvoorkeursbeslissing HSV 380kV (0098842091)
Bijlage 2 Zienswijze Ontwerpvoorkeursbeslissing HSV 380kV (0098842112)